

Greve Landsby Vandværk  
 c/o Grevetoften 8A  
 2670 Greve  
 Att.: Kim Velgaard

Rapportnr.: AR-17-CA-00539353-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00539353  
 Kundenr.: CA0004137  
 Modt. dato: 02.05.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Greve Landsby Vandværk Vandværket - 104370 - V02002100 / 4253002100  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 02.05.2017 kl. 11:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KK1  
**Analyseperiode:** 02.05.2017 - 04.05.2017

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80452490 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                         | ⊘)Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------|------|------|--------------------------------|----------|
|                                   |          |       | Min.           | Max. |      |                                |          |
| <b>Metaller</b>                   |          |       |                |      |      |                                |          |
| Nikkel (Ni)                       | 2.5      | µg/l  |                | 20   | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS   | 30       |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |       |                |      |      |                                |          |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |       |                |      |      | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A        |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Greve Landsby Vandværk, Kurt Larsen, c/o Grevetoften 8A, 2670 Greve

04.05.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.