



Greve Landsby Vandværk

Bjergvænget 4  
2670 Greve Strand

Att.: Kjeld Jensen

Registrernr.: T63536  
Kundenr.: 150680  
Ordrenr.: 685290  
Prøvenr.: 23271397

Modt. dato: 2011.08.01

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk  
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand  
Prøvested.....: **Greve Landsbys Vandværk Ledningsnet - V02002100/4253002199**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Greve bygade 52, køkkenhane**  
Prøveudtagning...: 2011.08.01 kl. 12:04  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.08.01 kl. 22:58 - 2011.08.05

	Prøvenr.: 23271397	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.059	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	22.8	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	74	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve Strand
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

05. august 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Flemming M. Christensen  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.