



Greve Landsby Vandværk

Bjergvænget 4  
2670 Greve Strand

Att.: Kjeld Jensen

Registrernr.: T68340  
Kundenr.: 150680  
Ordrenr.: 685290  
Prøvenr.: 23277231

Modt. dato: 2011.08.29

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk  
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand  
Prøvested.....: **Greve Landsby Vandværk Vandværket - V02002100/4253002100**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøveudtagning...: 2011.08.29 kl. 14:19  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.08.29 kl. 23:46 - 2011.09.02

	Prøvenr.: 23277231	Prøve ID:	Prøvemærke: Bjergvænget 4, køkken	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	5	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 16.3 gr. C DS2250

### Analysekommentarer:

Opfølgning

Kopi af rapporten er sendt til:

- Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve Strand
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

02. september 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Tina V. Jensen  
Kontaktperson Godkendt af

  
Tina V. Jensen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.