



Greve Landsby Vandværk

Registrernr.: T15870

Bjergvænget 4  
2670 Greve Strand

Kundenr.: 150680

Ordrenr.: 685290

Prøvenr.: 23227850

Att.: Kjeld Jensen

Modt. dato: 2010.07.09

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk  
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand  
Prøvested.....: **Greve Landsby Vandværk Vandværket** - V02002100/4253002100  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøveudtagning...: 2010.07.09 kl. 08:28  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CJH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.07.09 kl. 23:26 - 2010.07.14

	Prøvenr.: 23227850	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	2§	Ant./100ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	9	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	2	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	10.2 gr. C	DS2250

### Analysekommentarer:

Der er ikke analyseret for nitrit og turbiditet pga lab. uheld.  
Ny tillægsprøve udtages uden beregning.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve Strand
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

14. juli 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.